



Liburnijske vode d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga
sjedište: Liburnijska 2, 51414 Ičići; lokacija: Jurdani 50/b, 51213 Jurdani
tel: 051/505-201, fax 051/505-298; www.liburnijske-vode.hr; e-mail: uprava@liburnijske-vode.hr



ISO 22000:2005

Ur.br.

Jurdani, 31.08.2015.

PRIMORSKO GORANSKI ŽUPANIJSKI
OPĆINA MATULI

Primljeno		11-09-2015
Org jed	Klas. oznaka	Ured
4	021-05/15 -01/7	348-15-4

OPĆINA MATULJI

Općinsko vijeće

Trg M. Tita 11

51 211 MATULJI

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje – temperatura vode

Vezano za vijećničko pitanje o zakonskim aktima o propisanoj temperaturi vode za piće na snazi je Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13 i NN 141/13 prema kojima temperatura vode za piće mora biti do 25 °C.

S poštovanjem,

Rukovoditelj RJ
«Vodoopskrba i odvodnja»:

Dean Doričić, dip.ing.stroj

LIBURNIJSKE
d.o.o. 1000



Liburnijske vode d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga
sjedište: Liburnijska 2, 51414 Ičići; lokacija: Jurdani 50/b, 51213 Jurdani
tel: 051/505-201; fax 051/505-298; www.liburnijske-vode.hr; e-mail: uprava@liburnijske-vode.hr



Ur.br.

Jurdani, 31.08.2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULI


Primljeno	
Org jed	Klas.
	021-05/15 -- 11/P 378-15-5
11-09-2015	

OPĆINA MATULI
Općinsko vijeće
Trg M. Tita 11
51 211 MATULI

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje – sanacija prekopa i oštećenih šahti po Velom Brgudu

Vezano za vijećničko pitanje o sanaciji prekopa i šahti na području Velog Brguda, prekontrolirati ćemo predmetno područje, ustanoviti da li postoje oštećenja kolnih površina i okana vezanih za naše instalacije, te ćemo poduzeti radnje da se oštećenja hitno saniraju.

S poštovanjem,

Rukovoditelj RJ
«Vodoopskrba i odvodnja»:

Dean Đorić, dip.ing.stroj



Liburnijske vode d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga
sjedište: Liburnijska 2, 51414 Ičići; lokacija: Jurdani 50/b, 51213 Jurdani
tel: 051/505-201; fax 051/505-298; www.liburnijske-vode.hr; e-mail: uprava@liburnijske-vode.hr



ISO 22000:2005

Ur.br.
Jurdani, 31.08.2015.

11-09-2015	
Općina	Vrijednost
5-021-05/15 -01/17	378-15-6

OPĆINA MATULI
Općinsko vijeće

Predmet: Odgovor na vijećničko pitanje - neugodni mirisi u ulici Put Živica


Poštovani,

Od kada se pojavio problem sa neugodnim mirisima radi se na otkrivanju i otklanjanju problema. Sustav se periodično ispiri i čisti kamionima, te se u sustav dnevno ubacuje 10 l EKO EM PLUS (aktivirani originalni efektivni mikroorganizmi EM-1) tekućine, a sve u svrhu smanjenja neugodnih mirisa.

Tlačni vod sa crpne stanice je produžen i uvučen u kolektor kako bi se izbjeglo zadržavanje otpadne vode u oknu. U tjednu od 17. do 21. kolovoza pokušalo se riješiti problem izvlačenjem odzračnog voda i spajanjem na obližnji stup ali nije se dobilo dozvolu mještana u ulici Put Živica. Trenutno se traže druga tehnička rješenja za rješavanje ovoga problema (plinotijesni poklopci).

S poštovanjem,

Rukovoditelj R.J.
„Vodoopskrba i odvodnja“


Dean Doričić dipl.ing.stroj.